

Dag beste klant,
Ik wil je alvast proficiat wensen met de aankoop van je zonnepanelen. Alvorens je van de voordelen die zonnepanelen met zich meebrengen kan genieten ben je binnen de 45 dagen na de AREI-keuring verplicht om je installatie bij Fluvius aan te melden. Omdat dit niet altijd even gemakkelijk is, zal ik je stap voor stap begeleiden.
Kom, laten we er aan beginnen!



Een aanmelding bij Fluvius bestaat uit de volgende 5 stappen:

1. Aansluiting
2. Aansluitadres
3. Technische gegevens
4. Bijlagen
5. Gegevens

BTV Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM
Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 101e006 of 101e008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSELSESTEENWEG 226, 3582 KOERSEL
T: 011 42 18 34, E: btv.limburg@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0534-190820-02 Datum van het onderzoek: 20/08/19
Extra controle datum:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: Bertje Kemps
Heerbaan x
3582 Koersel

EIGENAAR: Bertje Kemps
Adres: Heerbaan x
3582 Koersel

OPDRACHTGEVER: BERRENTEC
Adres: KOOLMUNLAAN 181
3580 BERINGEN

INSTALLATEUR: BERRENTEC
Adres: KOOLMUNLAAN 181
3580 BERINGEN

BTW of IK: 0617201541

EAN: Teller nr. 50271551 Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe installatie / Uitbreiding /	Type der Lokalen:	zonnepanelen
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie:	Nia 01/10/81
Aansluiting spanning:	3x400V + N	AREI art.:	B6
Voedingstabel hoofdbord:	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	40 A
Type van de aardelektrode:	Peunen	Alg. schakelaar type:	4p 63A/300mA
Aantal borden:	1	Aantal eindstroombanen:	1
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT

ONDERZOEK:
Controlebezoek volgens: AREI art. 270.



essent.be

Technische gegevens

eenheidsprijs	Excl btw
€ 100,00	€ 100,00
Totaal excl btw (0%)	€ 100,00
Totaal	€ 100,00

BESCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENTS
UBERWEISUNGSAUFTRAG 03

Houd onderstaande documenten
eveneens bij de hand:

1. Keuringsverslag
- &
2. Energiefactuur


1

Als je je hebt aangemeld op de Fluvius site klik je op de knop Melding lokale productie <10 kVA

Maak een keuze

Wat wil je doen?

- Opvragen status
- Melding lokale productie ≤ 10 kVA
- Verwijdering lokale productie ≤ 10 kVA
- Verplaatsing lokale productie ≤ 10 kVA tussen DNB
- Verplaatsing lokale productie ≤ 10 kVA
- Wijzigen vermogen lokale productie ≤ 10 kVA
- Aanvraag lokale productie > 10 kVA



2

Typ vervolgens jouw gemeente of de postcode van jouw gemeente in. Als jouw gemeente onderaan vermeld wordt, klik daar dan op ter bevestiging...

LOKALE PRODUCTIE
Melden van een installatie voor lokale productie

Vul je postcode of gemeente in

Zoek

Klik hieronder op de postcode of gemeente.

Er werd 1 resultaat gevonden

» BERINGEN 3582 BERINGEN



Als jouw EAN-nummer gevraagd wordt dan moet je een 18-cijferig nummer ingeven.
Het EAN-nummer begint met 54144...
Waar vindt je dit nummer terug?



ADRES VAN DE AANSLUITING
Vul je adresgegevens aan

Op welk adres heb je de aansluiting?

Gelieve het EAN-nummer van je elektrische installatie (afname) in te geven op het adres.

EAN-nummer *

Zoek

Op uw energiefactuur!

Mevrouw

Bij elke briefwisseling vermelden:
Klantnummer:
Factuurnummer:

Tussentijdse factuur van 08/09/2016

Leveringsadres:		Excl. BTW
Elektriciteit	Voorziet: EAN: 541442010001510312 01/09/2016 - 30/09/2016	21,83 €
Gas	Voorziet: EAN: 541442010001510312 01/09/2016 - 30/09/2016	20,59 €
Totaal Excl BTW 21%		61,50 €
Totaal Excl BTW 0%		0,00 €
Totaal Excl BTW 0%		0,99 €
BTW:		10,82 €
Totaal (incl. BTW)		63,34 €

Vervaldatum: 25/09/2016

Eventuele kortingen zullen worden toegevoegd op uw eerstvolgende afrekeningsfactuur.

U kunt ervoor om te betalen via bank. Essent.be bezorgt deze factuur in de week van 25/09/2016 aan uw bank voor betaling.

Contactgegevens
Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuur:
Essent Belgium NV
Veldkant 7 • 2000 Kortrijk
Tel: 078 16 78 78 • Fax: 03 400 10 25
Contactformulier: www.essent.be/microcontact
Website: www.essent.be/vragen

Uw distributiebeheerder:
• voor elektriciteit: Eandis (IMEA Elek)
• voor gas: Candis (IMEA Gas)
Elektronische afrekening: 078383500
Gasreuk: 00005085



Een EAN-nummer is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering').

4

Op welk adres heb je de aansluiting?

HEERBAAN X
3582 KOERSEL

» [niet juist?](#)



Annuleer

Terug

Verder

Als je het juiste EAN nr. hebt ingegeven, dan krijg je automatisch het adres te zien waarop je zonnepanelen zijn aangesloten. Klik vervolgens op 'Verder'

Neem er nu het keuringsverslag bij. Op pagina 2 staat al de info die je nodig hebt om verder in te vullen:

-  Aantal zonnepanelen
-  Piekvermogen
-  AC vermogen
-  Meterstand AREI-keuring

5



Beter g...
Bien vérifié

Aard van het onderzoek : Gelijkvormigh

METINGEN:

RA: 14 Ohm

BESCHRIJVING:

Zie schema

Het vermogen van de panelen: 14 x 300 Wp = 4,2 kWp (DC)

Het max. AC vermogen van de omvormer(s) : 3,68 kVA (AC)

Merk, Type en serienummer van de omvormer(s): GOODWE GW3000
SN:3600DSN194W0290

Serienummer van de groene stroomteller: YR2018 157085S

Index van de groene stroomteller: 208

Klasse van de groene stroomteller: B

De ijkmarkering: CE M18

Type productie*

Zonne-Energie (PV)

Aantal zonnepanelen *



Totaal piekvermogen panelen *



Max. AC vermogen van de omvormer(s) van deze me



Groenestroom meterstand bij AREI-keuring



Vul voor de "Datum indienstname" de datum van het onderzoek in zoals aangegeven op het keuringsverslag. Voor de volgende 'Ja/Nee' vragen typt u altijd 'Nee' in...

Datum indienstname *

Is de installatie een suntracker? *

- Ja
 Nee

LIJDMENE GEGEVENS

ADRES INSTALLATIE :

VERZENDERS ADRES :

Postcode :

VERZENDERS ADRES :

Adres :

Postcode :

INSTALLATEUR :

BERRENTec

CONFORM

Op basis van de hieronder vermelde voorschriften

KOFRSEI SESTEFENWEG 226, 3582 KOFRSEI

Datum van het onderzoek : 20/08/19

Extra controle datum:

Visualisatie van de installatie



7

Vergeet zeker het vakje hieronder in **VERKLARING LOKALE PRODUCTIE** niet aan te duiden! Dit is een bevestiging dat de aanmelding naar eer en geweten correct is ingevuld.

uitbating van het distributienet te kunnen garanderen, in overeenstemming met de vereisten van het Technisch Reglement Elektriciteit van de regulator. Deze verklaring dient dan ook waarheidsgetrouw te zijn.

Op basis daarvan verklaar ik hierbij als producent/eindgebruiker er uitdrukkelijk kennis van te hebben genomen dat, wanneer wordt vastgesteld dat de door mij ingevulde verklaring omtrent de productie-eenheid niet overeenstemt met de daadwerkelijke toestand, dit aanleiding kan geven tot het buitendienststellen van deze installatie en/of terugvordering van eventuele verleende certificaten. Daarenboven ben ik er mij van bewust dat dit tevens aanleiding kan geven tot eventuele strafrechtelijke vervolging.

Annuleer

Terug



OPLADEN VAN DIGITALE BIJLAGEN

Voor de oplading heb je Adobe Flash Player 10 nodig op je PC. [Klik hier om die te downloaden.](#) Als dit niet lukt, kun je ook de basisversie van de oplader gebruiken door hieronder op de link te klikken.



[Gebruik geavanceerde versie](#)

Kies een bestand om mee te sturen

Voor het opladen van de bestanden dien je altijd de basisversie van Flash Player te gebruiken, NIET Flash Player 10!



Drie bestanden dienen opgeladen te worden:

1. Gelijkvormingsheidsattest
2. Keuringsverslag
3. Eendraadsschema

Let op: je kan ze niet alledrie tegelijk opladen.

Dit moet één per één!

CERTIFICATE of Conformity
 Registration No.: AK 50321887 0001
 Report No.: 15087160 002
 Holder: JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.
 NO. 189 Kun Lun Shan Road Suzhou New District Jiangsu 215163 P.R. China
 Product: PV Inverter (Grid-connected PV Inverter)
 Identification: Type Designation: GW3000-NS GW3600-NS GW3600-NS GW4200-NS GW4200-NS GW5000-NS
 TüV Rheinland LGA Pro
 Date: 30.09.2015

BTV Beter gekeurd
 Bien vérifié
 PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE
DE INSTALLATIE IS CONFORM
 Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.
 Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSELESTEENWEG 226, 3682 KOERSEL
 T: 011 42 18 34, E: btv.limburg@btvcontrol.be
 Verslagnummer: 0534-190820-02 Datum van het onderzoek: 20/08/19
 Extra controle datums:
 ALGEMENE GEGEVENS:
 ADRES INSTALLATIE:
 EIGENAAR: Bertje Kemps
 Adres: Heerbaan 3582 Koersel
 OPDRACHTGEVER: Bertje Kemps
 Adres: Heerbaan 3582 Koersel
 INSTALLATEUR: BERRENTEC
 Adres: KOOLMUNLAAN 181

Kies een bestand om mee te sturen

Je digitale bestanden

- » Bertje Kemps.pdf
- » eendraad Bertje Kemps.pdf
- » DIN VDE0126 DNS.pdf

Succesvol opgeladen
 Succesvol opgeladen
 Succesvol opgeladen



COMPLETE ENERGY
SOLUTIONS

by **BERRENTEC**

10

JE GEGEVENS

Vul hier alle noodzakelijke contactgegevens in

1. **Aanvrager** >> 2. Installateur >> 3. Eigenaar

Vul hieronder je gegevens in.

De aanvrager zal een bevestiging van de aanvraag via e-mail ontvangen.

- Contactpersoon
- Bedrijf

Telefoonnummer *

Fax

E-mailadres *


Herhaal e-mailadres *

Straatnaam *

Invullen van gegevens:
Wie is wie?
Aanvrager = Klant & verantwoordelijke
voor aanmelding
Installateur = Berrentec
Eigenaar = Klant



We zijn er bijna!
Controleer nauwkeurig de gegevens
die u hebt ingebracht en...



11

...vergeet uw melding zeker niet
te bevestigen!!!

101
n
ec.be
elst
AT 6
st@hotmail.c

versie Annuleer Teru Bevestig

BEDANKT

Je aanvraag voor een nieuwe aansluiting, wijziging van een aansluiting of melding voor productie werd bij ons geregistreerd. Je zal een opvolgingscode ontvangen via e-mail of telefoonnummer steeds te vermelden indien je ons mailt of belt. Via dit nummer kan je vragen stellen over zaken opvragen van je aanvraag of melding.